



Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o.o.
43-450 Ustron
ul. Myśliwska 10

Dział Laboratorium Wody Wisła Czarne
43-460 Wisła, ul. Czarne 7
tel. 33 855 50 10

Strona
1 / 1

Sprawozdanie z badań nr: 409

Klient: ¹ Wiesław Fuchs
Jaworzynka, Jaworzynka 443

Miejsce pobierania próbki: ¹ Źródełko,
Istebna - Osiedle Kubalonka

Pochodzenie próbki wody: ¹ ujęcie własne

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: ¹ zleceniodawcę

Metoda pobierania próbki: ¹ wg instrukcji laboratorium/własnym sposobem

Data pobierania próbki: ¹ 2024-03-11

Stan próbki: bez uwag

Data rozpoczęcia badań: 2024-03-11

Data zakończenia badań: 2024-03-12

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ²
Bakterie grupy <i>coli</i>	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	³ 2	NPL/100 ml	0
<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	³ 0	NPL/100 ml	0
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	³ 0,12	NTU	1 ^{5,6}
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990	^{3,7} 5,27		6,5 - 9,5
Żelazo	ILB-10 wyd. 2 z 01.02.2022	³ 20	µg/l	200
Mangan	ILB-20 wyd. C z 01.02.2022	³ 65	µg/l	50
Twardość	PN-ISO 6059:1999	³ 17	mg/l CaCO ₃	60 - 500 ⁸

koniec sprawozdania

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranej/dostarczonej próbki

- ¹ Informacja podana przez klienta
- ² Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)
- ³ Parametr i metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKIS.9022.2.2.3.2023 dla Laboratorium Wody Wisła Czarne
- ⁵ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
- ⁶ Zalecany zakres wartości do 1.0 NTU
- ⁷ Norma wycofana bez zastąpienia
- ⁸ Wartość zalecana (dla zdrowia ludzkiego- nie nakłada obowiązku uzupełniania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

Sporządził:
Alicja Cieślak

Wygenerował:
Alicja Cieślak (2024-03-12 07:38:22)

Autoryzował:

St. laborant
mgr Michał Podzorski

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi w terminie do 7 dni od otrzymania sprawozdania z badań.